

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 10. 12. 2014

PID: MFCR4XPJGV

Č. j.: **MF-40349/2014/45-4501-21**

Počet listů: 2

Přílohy: SO 101-SP, SO 302-SP,
SO106-OZ Vzorový-řez

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – VIII.**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve VVZ dne 17.10.2014, pod Evidenčním číslem VZ 493848.

Zadavatel dne 05.12.2014 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

V poskytnuté projektové dokumentaci u objektu **SO 106 – Nová silniční komunikace – opěrná zeď** chybí výkres **ST-3-05423 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ**. V seznamu dokumentace k tomuto objektu je uveden i s číslem výkresu, ale vlastní výkres v poskytnuté projektové dokumentaci chybí.

Otázka:

Může zadavatel poskytnout výše uvedený výkres?

Odpověď:

Předáváme výkres ST-3-05423 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ve formátu pdf.

Dotaz č. 2:

Součástí dodatečných informací č. 6 byl u objektu **SO 101 – Okružní křižovatka km 0,09035** zadavatelem poskytnut nový výkaz výměr, který upravuje změnu u svislého dopravního značení. Poskytnutý výkaz výměr však nyní už zase nerespektuje změnu ve výkazu dle dodatečných informací č. 4, kde byly do výkazu doplněny položky týkající se úpravy zemin vápnem. Projektant nejspíš provedl změnu výkazu výměr ohledně svislého dopravního značení do původního výkazu výměr a ne do výkazu výměr k dodatečným informacím č. 4.

Otázka:

Může zadavatel poskytnout upravený výkaz výměr k SO 101, kde budou mimo úpravy svislého dopravního značení opět doplněny i položky týkající se úpravy zemin vápnem?

Odpověď:

Předáváme upravený soupis prací SO 101.

Dotaz č. 3:

V dodatečných informacích č. 6 uvádíte u **SO 302 – Přeložka vodovodu SČVK** odpověď „pouze“ na tloušťku ocelového potrubí. Součástí dotazu byl i rozdíl mezi výkazem výměr a technickou zprávou ohledně úpravy vnitřní ochrany potrubí cementovou vystýlkou a vnější ochrany potrubí dvojnásobným nátěrem základní barvou a asfaltovou izolací – bitumen 25+30 kV. Toto se týká také tvarovek.

Otázka:

Může zadavatel upravit výkaz výměr (popis položek dodávaného potrubí a tvarovek) dle popisu v technické zprávě to je s popisem vnější a vnitřní ochrany?

Odpověď:

Musí být použity potrubí a tvarovky PN 25 d530/10 mm. V soupisu prací je u položky č. 27 chybně uvedena tl. stěny potrubí. Tvarovky jsou uvedeny v soupisu prací správně.

Do soupisu prací byla doplněna specifikace trouby, oblouku a příruby. Byl opraven soupis prací SO 302, který předkládáme. V soupisu prací byly upraveny následující položky:

27	M	143332440	<i>trubka ocelová PN 25 530/10 s cementovou vystýlkou a vnější ochrannou 2x zákl. nátěr a asfaltovou izolací</i>
30	M	143332441	<i>ocelový oblouk 530/10 s cementovou vystýlkou a vnější ochrannou 2x zákl. nátěr a asfaltovou izolací</i>
32	M	319465220R	<i>příruba přivařovací PN 25 DN 500 mm s antikoroční úpravou</i>

Dotaz č. 4:

Žádáme o dodatečnou informaci, zda se má podávat cenová nabídka i na stavební objekt SO401 Přeložka kabelu Telefónica.

Na základě zkušeností z jiných veřejných zakázek se domníváme, že stavební objekt SO401 Přeložka kabelu Telefónica by neměl být součástí cenové nabídky. Telefónica O2 si na základě svých interních předpisů vybírá dodavatele sama.

Je objekt SO401 Přeložka kabelu Telefónica součástí nabídky?

Odpověď:

Ano, objekt SO401 Přeložka kabelu Telefónica je součástí nabídky.