



POZNÁMKA:  
POTRUBÍ KYSLIČKU DN50 ULOŽIT MAX. PO 5m  
VŠECHNY SOUČÁSTI POTRUBÍ PŘÍCHÁZEJÍCÍ DO STYKU S KYSLIČKEM MUSÍ BÝT ODMÁŠTĚNY  
— TRASA PROJEKTOVANÉ PŘELOŽKY KYSLIČKY V CELKOVÉ DÉLCE 421,81 m

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:  
SEZNAM PŘÍLOH  
TECHNICKÁ ZPRÁVA  
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ  
SITUACE  
PODÉLNÝ PROFIL  
BKB - SP - 9102  
BKB - TZ - 6710  
BKB - SM - 5254  
BKB - 0 - 8857  
BKB - 1 - 7377

<b>BKB Metal a.s.</b> HUBENSKÁ 917/20, 702 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC TEL: +420 597 488 188 E-MAIL: info@bkbmetal.cz WEB: www.bkbmetal.cz		TEL: +420 597 488 188 E-MAIL: info@bkbmetal.cz WEB: www.bkbmetal.cz	
OBJEDNATEL/CLIENT: AOD – envítest, s.r.o.		ING. LUMIR NOVAK	
AKCE/ACTIVITY: SAMOČNÍ ZÁSAH NA LOKALITĚ AGLOMERACE VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, a.s.		ING. ALEŠ KONÁŘÍK	
D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		ING. MARCEL ORN	
PŘELOŽKA POTRUBÍ KYSLIČKY		DSP	
OBSAH/TITLE:		ZAKÁZKA/CONTRACT 15-12-3434	
		MĚRITVO/SCALE 1:1000	
		FORMÁT/FORMAT A2	
		POČET A4/NUMBER 4	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO/DRAWING No.:	
SITUACE KATASTRÁLNÍ MAPY		BKB-2-8954	
		REV.:	