


SCHÉMA :



LEGENDA :

- VEDENÍ VeO V CHÁNIČCE CYKY-J 5x4
- PŘELOŽKA VEDENÍ NN
- VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VO STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ SLP STÁVAJÍCÍ

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:

ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;

DOPLŇENÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

CÚ Sladkovského 37, Olomouc – odbavovací plocha – PD a IČ

objednavatel : Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4
místo stavby : Sladkovského 37, Olomouc
stupeň p.d. : dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., tř. Spojenců 748/20, 772 00 Olomouc
zpracovatel části : Vladimír Pokorný
datum : listopad 2016

část : SO 401 Veřejné osvětlení
obsah : situace

architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r,s.r.o., tř. Spojenců 748/20, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz,
web : www.atelier-r.cz