



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
12544/2015-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA
Mgr. Carbolová/261332570

DATUM
02. 03. 2015

Dodatečná informace – Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektů“ vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 01. 2015 pod evidenčním č. zakázky 498355.

Předkládáme Vám dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě zaslaných dotazů:

- 1) Ve výkazu výměr je uvedena položka **Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. 8/60x155 Fasáda_D+M**. Pro kotvení tepelné izolace z minerálních desek tl.160mm jsou hmoždinky délky 155mm krátké. Můžeme pro kotvení izolace do fasády použít plastové zatloukací hmoždinky s ocelovým trnem délky 215mm? (Ze statického hlediska naprosto vyhovující a v souladu s technickou zprávou).

Odpověď:

Pro kotvení izolace do fasády můžete použít plastové zatloukací hmoždinky s ocelovým trnem délky 215 mm.

- 2) V doplněném výkazu výměr pro SO 01 – objekt 2 se položka **167 10-1101.R00 Nakládání hmot v množství do 100 m3** odkazuje na položku **979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 200 m** původního výkazu výměr. Neměla by spíše nahrazovat položku **979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky**? Prosíme o upřesnění, kterou položku původního výkazu výměr máme ocenit jako nulovou.

Odpověď:

Položka 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 200 m se vyplní jako nulová.

- 3) V doplněném výkazu výměr pro SO 01 – objekt 2 se položka **764 45-4803.R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm** odkazuje na položku **764 52-1690.R00 Oplechování Atiky TiZn rš. 720 mm** původního výkazu výměr. Neměla by spíše nahrazovat položku **764 90-0040.RAA Demontáž odpadních trub a odvětrání z plechu pozinkovaného**? Prosíme o upřesnění, kterou položku původního výkazu výměr máme ocenit jako nulovou.

Odpověď:

Položka 764 52-1690.R00 Oplechování Atiky TiZn rš. 720 mm se vyplní jako nulová. Položka v doplněném výkazu výměr 764 45-4803.R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm se vyplní cenou, stejně tak se vyplní i položka v původním výkazu výměr 764 90-0040.RAA Demontáž odpadních trub a odvětrání z plechu pozinkovaného.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

- 4) V doplněném výkazu výměr pro SO 01 – objekt 2 je u položky **764 41-0220.R00 Oplechování slepého Balkónu Pz, rš 160 mm** uvedeno „položka upřesněna“. Kterou položku původního výkazu výměr tato položka upřesňuje? Kterou položku původního výkazu výměr máme ocenit jako nulovou?

Odpověď:

Položka **764 41-0220.R00 Oplechování slepého Balkónu Pz, rš 160 mm** upřesňuje položku **764 52-1690.R00 Oplechování Atiky** z původního výkazu výměr, kde tato položka bude nulová (je změněna v doplněném výkazu výměr položkou 764 33-3270.R00).

- 5) V doplněném výkazu výměr pro SO 02 – objekt 3 se položka **167 10-1101.R00 Nakládání hmot.1-4 v množství do 100 m³** odkazuje na položku **979 08-2112.R00** původního výkazu výměr. V původním výkazu výměr ale žádná položka s tímto číslem není. Neměla by spíše nahrazovat položku **979 08-8212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky**? Totéž platí i pro SO 03 – objekt 4. Prosíme o upřesnění, kterou položku původního výkazu výměr máme ocenit jako nulovou.

Odpověď:

U SO 02 – objekt 3 i SO 03 – objekt 4 se položka **979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 200 m (2112 ne, správně je 2113)** vyplní jako nulová.

- 6) V doplněném výkazu výměr pro SO 03 – objekt 4 se položka **998 71-3104.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m** odkazuje na položku **999 28-1111.R00** původního výkazu výměr (tato položka se v původním výkazu výměr vyskytuje vícekrát). Neměla by spíše nahrazovat položku **998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m**? Prosíme o upřesnění, kterou položku původního výkazu výměr máme ocenit jako nulovou.

Odpověď:

Položka **998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m** se vyplní jako nulová.
Položky **999 28-1111.R00** původního výkazu výměr se vyplní cenou.

S pozdravem

plk. Ing. Lumír Šatran
Zadavatel a zástupce generálního ředitele