

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
Zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
(dále jen „zadavatel“)

V Praze dne 14. 2. 2018

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel nadlimitní veřejné zakázky „**Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu**“ zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v souladu s ustanovením § 98 zákona a v souladu s ustanovením § 99 zákona sděluje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Kupní smlouva, kapitola III, bod 5:

- a) Rozumíme tomu správně, že technické parametry a údaje uvedené ve výkresech, které budou dodavatelem technologie předány spolu s nabídkou jako podklady pro provedení stavebního díla - podlahy tiskového sálu, jsou ze strany dodavatele závazné a nemohou již být překročeny?
- b) Znamená to tedy, že tyto podklady budou pak dodavatelem stavby stoprocentně respektovány při projektu a stavbě podlahy tiskového sálu, za jehož realizaci a z toho vyplývající vlivy na chod stroje bude zodpovědnost plně nesena dodavatelem stavby?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ad a) ANO, technické parametry a údaje uvedené ve výkresech, které budou dodavatelem technologie předány spolu s nabídkou jako podklady pro provedení stavebního díla, jsou ze strany dodavatele závazné a nemohou již být překročeny.

Pro návrh a posouzení nové stropní desky zadavatel vychází ze vstupní frekvence stroje 5Hz. Dále zadavatel počítá pro extrémní případ, že v jednotlivých tiskových jednotkách mohou vznikat rotační síly max. 2020N. Amplituda vibrací vycházející z výše uvažovaných dat nezpůsobí překročení změny sklonu jednotky v příčném ani podélném směru o 0,05mm/m. Dále ve statickém a dynamickém výpočtu je rovněž zahrnut vliv dopravy materiálu, který nepřekročí změny sklonu jednotky v příčném a podélném směru o 0,05mm/m.

Zadavatel na základě výše uvedeného upřesnil přílohu č. 7 kupní smlouvy a přílohu č. 12 zadávací dokumentace.

Ad b) ANO, obdržené podklady budou v plném rozsahu respektovány. Dodavatel stroje odpovídá za parametry, které předá jako podklad pro provedení projektu a stavby. Je

nutné, aby podklady od dodavatele stroje obsahovaly dynamické parametry tiskového stroje potřebné pro návrh/posouzení stropní konstrukce.

Dotaz č. 2:

Příloha č. 7 ke kupní smlouvě – Technické parametry stavební připravenosti místa instalace:

Poslední dva odstavce bodu Parametry stropní desky v této příloze se týkají stavby a jako dodavatel tiskové technologie se k nim nemůžeme vyjádřit.

Odpověď na dotaz č. 2:

Vyjádření od dodavatele tiskového stroje k posledním dvěma odstavcům bodu Parametry stropní desky není ze stavebního hlediska zadavatelem požadováno. Technické parametry byly rozšířeny o vstupní maximální parametry, které nabízený stroj dodavatele nesmí překročit.

Zadavatel upřesnil přílohu č. 7 kupní smlouvy a přílohu č. 12 zadávací dokumentace.

Přílohy:

- Kupní smlouva (vč. aktualizované přílohy č. 7)
- Příloha č. 12 zadávací dokumentace

S pozdravem



Mgr. Michala Hlušíčková
vedoucí útvaru veřejných zakázek
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik